

Testové otázky – PREVENTISTA

1. Jaké je telefonní číslo centra tísňového volání:

- a) 150
- b) 112
- c) 158

2. Komínový sopouch slouží k:

- a) vymetání a čištění komínu
- b) odvodu spalin z komína do volného ovzduší
- c) napojení spotřebičů ke komínu

3. Povinnost zajistit čištění komínu má:

- a) majitel objektu
- b) hasiči
- c) obec

4. Bezpečná vzdálenost hořlavých látek od kamen na tuhá paliva je:

- a) nejméně o 500 mm před příkládacím otvorem
- b) nejméně o 60 mm před příkládacím otvorem
- c) nejméně o 2000 mm před příkládacím otvorem

5. V garáži se mohou skladovat PHM v množství:

- a) 40 l pro osobní a 80 l pro nákladní vozidla
- b) libovolném
- c) 50 l pro osobní a 120 l pro nákladní vozidla

6. V sklepe může být skladováno pro lokální topivo nejvíce:

- a) 40 l topné nafty
- b) 10 l topné nafty
- c) 200 l topné nafty

7. Bezpečná vzdálenost hořlavých látek od krbu na tuhá paliva je:

- a) 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech
- b) 750 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech
- c) 500 mm ve směru hlavního sálání a 400 mm v ostatních směrech

8. Plynový sporák může zapojit a uvést do provozu:

- a) pouze osoba s oprávněním provádět takové práce
- b) kdokoliv
- c) pouze hasič

9. U el. spotřebičů, které mají ve skříni otvory pro chlazení, je nutno:

- a) tyto otvory vždy nechat volné
- b) tyto otvory dobře zakrýt, aby teplo neodcházelo ze spotřebiče ven
- c) tyto otvory zakrývat, pokud odcházíme z domu

10. V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel:

- a) nesmí být instalovány tepelné spotřebiče na tuhá paliva, otevřené spotřebiče a zářiče
- b) mohou být instalovány pouze tepelné spotřebiče (zdroje tepla) na tuhá paliva
- c) nesmí být instalovány plynové spotřebiče

11. Pokud skladujeme hořlavý materiál nebo látky na půdě, musí být od komína vzdáleny min.:

- a) 1 m
- b) 0,5 m
- c) není určena minimální vzdálenost

12. Na půdě nelze skladovat:

- a) hořlavé kapaliny
- b) seno
- c) starý nábytek

13. Na střeše musí být vždy nainstalován:

- a) bleskovod
- b) komín
- c) televizní anténa

14. V kotelně je zakázáno skladovat:

- a) tlakové láhve s jakýmkoliv plyny
- b) uhlí
- c) palivové dříví

15. Nevychladlý popel:

- a) ukládáme do nehořlavých uzavíratelných nádob
- b) vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně
- c) necháváme na zemi před kamny, až do vychladnutí

16. Uhlí a dřevo musíme skladovat:

- a) vždy odděleně
- b) zásadně společně
- c) můžeme skladovat společně nebo odděleně

17. Uhlí ukládáme do sklepa vždy:

- a) suché bez prachu
- b) vlhké bez prachu
- c) vlhké včetně prachu, aby se předešlo jeho vznícení

18. Nádoby se stlačeným plynem propan-butan ukládáme:

- a) vždy na dobře větraném místě nad úrovní okolního terénu
- b) vždy na dobře větraném místě pod úrovní okolního terénu
- c) vždy v kotelně

19. Hlavní uzávěr vody nebo plynu:

- a) musí být vždy volně přístupné
- b) musí být vždy na chodbě, vedoucí do sklepa
- c) musí být vždy zabezpečené před volným přístupem, např. dětí

20. Osobní pomocí musí poskytnout:

- a) každý občan
- b) každý hasič u zásahu
- c) příslušníci policie a záchranné služby

21. Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat:

- a) přenosný televizor
- b) přenosné rádio
- c) léky

22. Při evakuaci nesmíme zapomenout:

- a) vypnout hlavní přívod vody a plynu
- b) napsat sousedům vzkaz, kam jdeme
- c) pustit všechna zvířata, která v domě chováme, na svobodu

23. IZS je zkratka pro:

- a) Integrovaný záchranný systém
- b) Integrovanou zdravotní službu
- c) Individuální záslužnou činnost

24. Základní složky IZS jsou:

- a) HZS ČR, jednotky PO, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR
- b) HZS ČR, Armáda ČR, obecní úřady
- c) SDH, Policie ČR, záchranáři (psovodi)

25. Starou trávu:

- a) nesmíme vypalovat
- b) můžeme vypalovat pouze na povolení obecního úřadu
- c) můžeme vypalovat na jaře

26. Občan nesmí:

- a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro ně požadovanou odbornou způsobilost
- b) pořídit si požární automobil
- c) zakoupit si dýchací přístroj a ochrannou přilbu

27. Podle hořlavosti rozdělujeme látky na:

- a) látky nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé
- b) látky zapalitelné a nezapalitelné
- c) tekuté, kapalné a plynné

28. Třída požáru B označuje požáry:

- a) hořlavých kapalin
- b) pevných látek
- c) plynů

29. Kapaliny I. třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí:

- a) do 21°C včetně
- b) od 56°C do 100°C včetně
- c) od 22°C do 55°C včetně

